



Přístrojová náplň rozvodnice "RE+RH" je navržena pro osazení do zápustné, oceloplechové rozvodnice s dveřmi, krytí IP30, v protipožární úpravě.
Přepážkou oddělená plombovatelná elektroměrová část bude provedena pro osazení dvou elektroměrových sestav: přímého měření 3x25A a nepřímého měření 3x100A. Obě měření budou v provedení ČEZ a vybaveny sazbovými relé typu HDO.
Přístrojová část pro osazení vývodových jističů a dalších prvků bude osazena pro min. počet 96ks montážních modulů.
Předpokládané rozměry rozvodnice / niky: š.1030 × v.1195 × hl.250 / š.1020 x v.1190 x hl.255 [mm].

Význam v popisu vývodů:
Stáv. kabel (AYKY 2x2,5 mm²) = předpokládaný typ stávajícího kabelu pro rozpočtové prodloužení + spojku

Poznámka :
Provozní soustava : **3 + PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C - stávající vývody**
3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-S - nové vývody
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

IPROS s. r. o.
Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450
e-mail: ipros@iprosbn.cz,

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

Zodp.projektant:	Ing. Miroslav Frantes		
Autor návrhu:			
Vypracoval:	Josef Ottl		
Investor :	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01	Datum :	VII. 2019
Akce :	**INSTALACE VZT ZAŘÍZENÍ PRO TĚLOCVIČNY A AULU GYMNÁZIUM BENEŠOV**	Stupeň :	DPS-DVZ
		Zak. číslo :	035-19/Ottl
		Měřítko :	
		Paré :	
Obsah :		Číslo výkresu :	
	Rozvodnice RE+RH		**D.1.4.g-E02**

DUR - dokumentace k územnímu řízení; DOS - dokumentace pro ohlášení stavby; DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení; DVZ-DPS - projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby