



SITUACE m 1:250

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE A PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘAD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD A STL PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN do 35 kV
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY
- zaměřený průběh metalického kabelu
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- HUP1
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKT
- umístěný v přípojkové skříní pro plyn v oplocení na hranici pozemku investora
- Ve skříní dále osazen:
- STL regulátor tlaku plynu
- membránový plynoměr typ BK velikost G10

na výstupním potrubí z plynoměru doplnit kulový kohout DN 50!!!

LEGENDA - NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU - potrubí PE pr. 63 x 5,8 mm
- HUP2
- Domovní uzávěr plynu pro objekt
- kulový uzavírací ventil pro plyn DN 50 umístěný v nise na fasádě objektu vila Katuška
- Ve skříní dále osazen:
- dvoucestný elektromagnetický ventil přímo ovládaný bez proudu uzavřen, pro plyná paliva
- jmenovitá světlost: DN 40, nízkotlaké provedení

Seznam parcel:

katastrální území Benešov u Prahy a obec Benešov	
p.č. 2137	zastavěná plocha a nádvoří
	Město Benešov
	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
p.č. 2138/1	ostatní plocha
	Město Benešov
	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Upozornění:

Provedený záznam stávajících podzemních inženýrských sítí je pouze orientační a nemusí být vzhledem k poskytnutým podkladům úplný. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení a označení podzemních inženýrských sítí v trase navrženého domovního rozvodu plynu.

Při provádění zemních prací je nutné dodržet platná ČSN, musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či křížení navrženého potrubí s ostatními podzemními vedeními nacházejícími se v dotčeném území viz. ČSN 736005. V ochranných pásmech je dodavatel povinen provádět výkop ručně.

Název akce:		Marie Vaněčková	
PLYNOVÝ KOTEL - VILA KATUŠKA		Lipová 157, 381 04 Český Krumlov	
Konopištská č.p. 386, Benešov		mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791	
Investor:		e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz	
Město Benešov		IČ: 41904885	
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			
Archivní číslo:	50 - 2019	Měřítko:	1:250
Výkres:	Situace - domovní rozvod plynu	Datum:	září 2019
		Zodp. projektant:	Vaněčková
		Vypracovala:	Vaněčková
Stupeň:	Dokumentace pro výběr dodavatele	Ing. Burdová	

2