

LEGENDA

-1,000 / -1,500 — HRANI HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU, ZÁKLADOVÉ DESKY DNO ZÁKLADOVÉHO PASU, ZÁKLADOVÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE-ŽELEZOBETON-PŮDORYS
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE-ŽELEZOBETON-ŘEZY
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE-PROSTÝ BETON
- OBRYS HRANY STUPNĚ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ š.300MM
- OBRYS HRANY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP
- VÝŠKOVÍ STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POSTUP PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- HLOUBKA ZALOŽENÍ BUDE MIN. 1,0 M POD ÚT, MIN. VŠAK ÚR M POD PT DO ORGANICE ZEMNÍ TŘÍDY 1,2, F4, Rd, PRAKTICKOVÁNÍ ZNALOVOST ZÁKLADOVÉ PŮDY JE RDT = 200 kPa
- VŠECHNY PROSTUPY ŽB KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VÝKRESŮ TVARU A PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY
- ZEMNÍ PLÁŇ BUDE ŘÁDNĚ HUTNĚNA MIN. NA Edef,2 = 30 MPa, HUTNĚNÍ BUDE UTAŽENO TAK, ABY VZNIKALA CO NEJMENŠÍ DODATEČNÁ SEDÁNÍ VRCHNÍ STAVBY.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PO VYKOPÁNÍ A PŘED BETONÁŽÍ TRVALE CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTNÍM POMĚRŮM, PRO ODVRÁNĚNÍ HLAVNÍCH NEGATIVŮ KONSTRUKCE A TAKÉ PRO VYPOVÁNÍ TOLERANČNÍCH NEROVNOSTÍM ODHRÁNĚNÍ BETONOVOU PODLITKOU tl.150mm C12/15 XO(f)
- POD ZÁKLADOVÉ KONOLITICKÉ PASY TŘÍBUNY BUDOU PROVEDENY PODLŽÁŽE ZE STĚNOVÝCH tv. 0,120mm tl. 1,0m, N. NA ROZLIT TUREN, HUTNĚNÍ NA Edef,2=60MPa
- ZÁSYPY MEZI JEDNOTLIVÝMI STĚNAMI TŘÍBUNY HUTNIT PO VRSTVÁCH A SOUČASNĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI POL
- PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI PASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PD TZB
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘÍZVATA PŘÍZVUKOVÝM GEOLOGEM A STATIKEM !!!

BETON

Deska	C30/37 XC2
Zákl. pasy, patky	C20/25 XC2
Stupeň pasů	C25/30 XC2, XF1
OCEL DO BETONU	B500B
KRYTÍ	c=30mm – deska c=40mm

SPOTŘEBA SMYKOVÝCH A DILATAČNÍCH PRVKŮ:

LD-25-P-A4-350 — 18ks

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU:

ZÁKLADOVÉ DESKY	257,0m3
ZÁKLADOVÉ PASY + STUPEŇ	412,0m3
PODKLADNÍ BETON	34,0m3
CELKEM	393,0m3

R.V.S. ±0.000 = 341.600 m n.m. — VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Běžecký atletický tunel se zázemím

MÍSTO:	Milosi Bernášek	MÍSTO:	Hrdákého 1913, 256 01
INVESTOR:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	STAVBA:	32320, KÚ 602150

STUPEŇ: **DPS** DATUM: **02.2020**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kolínovská 165 390 02 Tábor kraus@arelievars.cz, +420 608 839 919	AUTOR:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Ulehlová

Č. ZAKÁZKY: **1.252-9**

ARELIEVARS s.r.o. www.arelievars.cz

PROFESE / ČÁST PD:	**D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST**		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TAG Projekt s.r.o. - Ing. Tomáš Tourek Ř.S. květnice 678 390 02 Tábor tomas.tourek@tagprojekt.cz, +420 731 365 932		
KRESLIL:	Ing. Tomáš Tourek, Ing. Filip Svatický		
KONTROLOVAL:	Ing. Tomáš Tourek		

STAVEBNÍ OBJEKT / MÍSTO VYKRESU:	**VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ**	MĚŘÍTKO: **1:50**	Č. VÝKRESU: **D.1.2.b-01**

"TENTO VÝKRES JE SOUČÁSTÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA NAVRŽENÝM DPRAVOU DUSTNÉ DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU"