

Ing. Pavla Novotná

Město Benešov

Masarykovo náměstí 100

256 01 BENEŠOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

16.7.2019

NAŠE ZNAČKA

/vyj/Zav/2019/161

VYŘIZUJE / LINKA

Filip Zavřel

BENEŠOV DNE

15.8.2019

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „Zázemí atletického oválu“ k.ú. Benešov u Prahy, parc.č. 3253/1, 3253/4

Při realizaci stavby dojde ke střetu se stávajícím vodohospodářským zařízením.

VHS Benešov souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci za těchto podmínek:

1. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávající vodohospodářské infrastruktury.
Vytyčení objednejte u pana Zavřela, tel.: 724 431 944
2. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení. Za poruchy na vodohospodářských zařízeních, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou zodpovědnost investor.
3. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
4. Musí být zachováno ochranné pásmo vodohospodářské infrastruktury!
5. Vodovodní přípojka se bude napojovat na stávající areálové rozvody zimního stadionu za stávajícím fakturačním vodoměrem.
6. Kanalizační přípojky se budou napojovat na stávající kanalizační areálovou kanalizaci.

Platnost vyjádření je 2 roky.

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 36 865 DIČ CZ47535865
3



Ing. Jana Vondrušková

Technická ředitelka

Mapa

