


DIALux

LEGENDA SVÍTIDEL

- VYRTYCH a.s. DIOS-1-S1-ST,1h (0 lm; 0.0 W) - NOUZOVÉ
- VYRTYCH a.s. CORGI-LED-3860-4K Interior LED luminaire (2810 lm; 24.0 W)
- VYRTYCH a.s. CORGI-LED-5280-4K Interior LED luminaire 3840 lm; 32.0 W)
- VYRTYCH a.s. CORGI-LED-7280-4K Interior LED luminaire (5290 lm; 62.0 W)
- VYRTYCH a.s. CORSO-LED-13-840-350, 13W Interior LED luminaire (1130 lm; 13.0 W)
- VYRTYCH a.s. EUROPA-LED-7500-258-4K Industrial LED luminaire (6679 lm; 50.0 W)
- VYRTYCH a.s. LARO43-LED-ES-7000-4K Industrial lighting (7336 lm; 53.0 W)
- VYRTYCH a.s. MAWERICK-LED-3900-3K Interior LED luminaire recessed (2202 lm; 31.0 W)
- VYRTYCH a.s. MAWERICK-LED-5200-3K Interior LED luminaire recessed (2936 lm; 41.0 W)
- VYRTYCH a.s. MAWERICK-LED-6500-3K Interior LED luminaire recessed (3670 lm; 52.0 W)
- VYRTYCH a.s. MAWERICK-LED-7800-3K Interior LED luminaire recessed (4404 lm; 62.0 W)
- LEDVANCE, HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK
- LEDVANCE, FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY č. 499/2006 PŘÍLOHY č.13 JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ PRO REALIZACI STAVBY.
- UMĚLÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO PODLE ČSN EN 12464-1
- OBJEKT BUDE VYBAVEN NOUZOVÝM ÚNIKOVÝM OSVĚTLENÍM A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM ÚNIKOVÝCH CEST PODLE ČSN EN 1838.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI HSV I PSV!
- VEŠKERÉ PRÁCE, TYPY PŘÍSTROJŮ, JEJICH UMÍSTĚNÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|------------------|---|
| NÁZEV: | Zázemí atletického oválu | | | STUPĚN: | DPS |
| INVESTOR: | Město Benešov Masarykově náměstí 100, 256 01 Benešov | MÍSTO STAVBY: | Hráského 1913, 256 01 32531, KU 602191 | DATA: | BŘEZEN 2020 |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT / MODEL / ZAKÁZKY: | Ing. arch. Martin Kraus Kotkovská 165 390 01 Tabor kraus@ateliersv.cz, +420 608 939 919 | AUTORE: | Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Olevělová | C. ZAKÁZKY: | 1.252-9 |
| PROJEKT / ČÁST PD: | D.1.4.d ELEKTROINSTALACE | | | HAZDRA A PODPIS: |  www.ateliersv.cz |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Martin Kraus Kotkovská 165 390 01 Tabor kraus@ateliersv.cz, +420 608 939 919 | | | | |
| PROJEKTANT ČÁSTI: | Ing. Jaroslav Perger, ČKAIT 0100593 | | | | |
| KONTROLAVAL: | Ing. arch. Martin Kraus | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU: | | | | | |
| PŮDORYS 1. NP - OSVĚTLENÍ | | | | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| | | | | Č. VÝKRESU: | E.04 |
| TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKEHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŮŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU | | | | | |