


- LEGENDA:
- OCELOVÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVĚ
 - ~~~~~ PLYNOVÁ FLEXIHADICE MF 3/4"

Podzemní část domovního plynovodu: podle ČSN EN 12 007-1 a2 -3
-krytí plynovodu: 0,8 - 1,2 m (ve vozovce min. 1 m)
-spádování plynovodu : podle terénu
Domovní plynovod vedený pod omítkou: podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01
nesmí být uložen do agresivního materiálu (např. škváry, popela..) ani zabetonován
tloušťka stěny potrubí nesmí být menší než 1,5mm
nejdou použity armatury a rozebíratelné spoje, je-li nutno je použít,
musí být přístupné pro kontrolu
Domovní plynovod volně vedený: podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01
veden při stěně, uchycen v objímkách
Ostatní sítě
- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu
s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 - viz výkresová část
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s
mimořádnou opatrností

Zastavovací plán není vytyčovací výkresem!!!
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých
podzemních sítí a vedení!
Podzemní sítě jsou na zastavovacím plánu zakresleny jen orientačně!

PŘI PRŮCHODU JEDNOTLIVÝMI ZDMI, BUDE NTL PLYNOVOD ULOŽEN DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE UTĚSNĚNÉ PROTI PŮSOBENÍ VODY (dle TPG 704 01)

Pozn.: Plynovod vedený po povrchu bude uložen minimálně 20 mm od stěn,
podlah a vhodným nátěrem nebo izolací chráněn proti korozi.
Plynovod, který je veden ve stěně bude ve vymalované drážce a bude
následně zamaltován!!!
Kuchyňská linka, ve které vede plynovod musí být provětrávána!!!



		Číslo zakázky:	2019/0019
Vypracoval:	Ing. Aleš Bártl	Stupeň dokumentace:	DPS
Zodpovědný projektant:	Ing. Václav Bártl	Měřítko:	1:50
	ČKAIT 0700387 autorizovaný inženýr pozemních staveb	Formát:	4xA4
		Datum:	05/2019
Název akce:	VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE A ELEKTROINSTALACE ŠJ KARLOV		
Místo stavby:	Benešov, Na Karlově 372, Benešov 256 01		
Investor:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		
Profese:	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PLYNOVOD: PŮDORYS 1.NP	Číslo výkresu:	06