



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/41638/2020/OI/3

Benešov 30.03.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Běžecký atletický tunel se zázemím“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku „Běžecký atletický tunel se zázemím“, uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č.: MUBN/41638/2020/OI a systémovým čísle: P20V00000005, ze dne 13.03.2020 Vám níže zasílám naše dotazy (požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace) k této zakázce.

1. Výkaz výměr: V zadaném soupisu prací je položka č. 10 je dána výpočtem (243,3+2618,979+68,613+3,973+265,662), ze kterého nedokážeme identifikovat první číslo (243,3 m3), ostatní čísla jsou výměry hloubených vykopávek. Prosíme o upřesnění, odkud je číslo 243,3 počítáno.

10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
		243,3+2618,979+68,613+3,973+265,662

2. Výkaz výměr: V zadaném soupisu prací je položka č. 12 (1800,84 m3) , která se dále vyskytuje v položce č. 14 jako skládka zeminy. Chápeme to správně, že je tato výměra (jestliže se nenachází v hloubených vykopávkách) odněkud dovážena pro potřeby uložení do násypu? Bude potřeba tento materiál nakupovat?

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
		3200,527-1095,483-304,200
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS
		243,3+2618,979+68,613+3,973+265,662 meziskládka na
		3200,527-1095,483-304,2 skládka zeminy

3. Výkaz výměr: Kterými položkami je v soupisu prací řešen zpětný zásyp - hutněný?
4. V technické zprávě (D.1.1 TZ DPS) je uvedeno: „V rámci zemních prací se bude ukládat zemina na dočasnou skládku (deponii) v rámci prostoru staveniště a bude znovu použita pro tvarování terénu v



rámcí konečných terénních úprav.“ Z koordinační situace a situace širších vztahů vyplývá, že na prostoru staveniště není dostatečná plocha pro deponování zeminy. Lze využít plochu na západ od navrhovaného objektu, tak jak je na koordinační situaci ohraničena červenou čárkovanou čarou? Z hlediska organizace výstavby žádáme o určení místa mezideponie v rámci prostoru staveniště.

5. V dokumentaci, v TZ i v PDF specifikaci je z.č.7 – Chlazení místnosti rozhodčí a hlasatelná. Ve Vámi zaslané specifikaci toto zařízení chybí. Podle čeho se máme řídit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Odpověď 1) Původní výpočet množství zemních prací k přesunu na mezideponii stavby obsahoval i položku stržené ornice 243,30 m³), která byla z rozpočtu následně odstraněna pro neopodstatněnost. Ale nebyla odstraněna důsledně, tzn. její množství zůstalo součástí vodorovného přesunu do 500 m. Položka je opravena v **novém soupisu dodávek a prací (výkazu výměr)**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď 2) Množství "uložení sypaniny" obsahuje jak zeminu ukládanou na meziskládku stavby, tak i zeminu odvezenou „k likvidaci". Žádná zemina se dovážet a nakupovat nebude. Jedná se zde o snahu zohlednit finanční náročnost vnitrostaveništní manipulace se zeminou.

Odpověď 3) : zpětný zásyp hutněný je řešen položkami "p.č.15 Obsyp objektu bez prohození sypaniny" a "p.č.16 Příplatek za prohození sypaniny". Tyto položky dostatečně vyjadřují jak technickou, tak finanční náročnost předmětné technologie.

Odpověď 4) Zhotovitel vyjasňuje otázku deponie v doplněné koordinační situaci. Podrobné dořešení bude provedeno při předání staveniště. – Viz příloha č. 2

Odpověď 5) Chlazení místnosti rozhodčí a hlasatelný není zahrnuto do výkazu výměr – neoceňujte.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace v části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 12. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

12. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08.04. 2020 v 09:00 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy

Přílohou tohoto vysvětlení jsou tyto přílohy:

- **příloha č. 1** - nová část přílohy č. 1 zadávací dokumentace tj. **Příloha č. 1a Soupis prací a dodávek (výkaz výměr) oprava ze dne 30.03.2020.**
- **příloha č. 2** - Koordinační situace

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města