



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/56496/2020/OI/2

Benešov 07.05.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna oken budovy Gymnázia, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

prosíme o vysvětlení:

Zadání je definováno dle parametrů konkrétního výrobce, ale dle našich zkušeností jsou rozměry poddimenzovány a materiál tak neunes váhu dvojskla. Na venkovní pozici, kde je zakreslené jednoduché sklo bude docházet ke kondenzaci vody, která bude zůstat uvnitř kastlového okna. Po zkušenostech doporučujeme na venkovní pozici dvojsklo do křídla o síle minimálně 50 mm a šířce alespoň 60 mm. Rovněž tak členění křídel pevnou příčkou doporučujeme alespoň 40 mm. Síla 36 mm je poddimenzovaná a bezpečně jí lze docílit pouze nalepovací příčkou na celou tabuli skla členěnou mezi-skelním duplexem.

Tímto vyzýváme zadavatel k přehodnocení parametrů požadovaných oken s ohledem nejen na vzhled nových výplní, ale i jejich funkčnost a životnost. Protože při požadovaném současném návrhu, by byla správná funkčnost a životnost oken značně snížena, což při rozpočtu díla je velmi nevhodné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Parametry vzorového okna vycházely z požadavků zadavatele a zástupců památkové péče (NPÚ). Po několika úpravách bylo vyrobeno vzorové okno, které zástupci NPÚ Praha odsouhlasili, a je také k nahlédnutí v budově Gymnázia Benešov.

Zadavatel trvá na parametrech, tak jak jsou požadovány v zadávací dokumentaci.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města