



**MĚSTO BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel: 312 821 111  
e-mail: mubene@benesov-city.cz  
epodatelna@benesov-city.cz

## ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/136219/2021/OI/1

Benešov 18.08.2021

### Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obnova povrchu komunikace ulice Hodějovského, Benešov**“ zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### Dotaz č. 1

Položka č. 46 070001000 Provozní vlivy - zabezpečení vjezdů DIO - zajišťuje objednatel

Vzhledem k zadání, DIO zajišťuje objednatel, ve výkazu výměr tato položka zůstane oceněná „0,00“ nicméně pro rozvržení prací a tím i vlivu na cenu prací je třeba znát, jakým způsobem bude možné práce provádět — etapy, úseky apod. Doplní zadavatel DIO do zadání?

#### Dotaz č. 2

Položky č. 12 — 15 vztahující se k recyklaci konstrukčních vrstev za studena.

Práce jsou zadané pouze plochou, která je menší než celková výměra obnovy povrchu. Vzhledem k dotazu č.l.

Lokalizuje zadavatel místa, kde se bude recyklace provádět?

#### Dotaz č. 3

Položka č. 40 997221657 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 05 03

Objednatel připouští možnost výskytu nebezpečného odpadu. Jeho výskyt má podložený zkouškou, případně doplní položku pro zkoušení vybouraných materiálů (odpadů)?

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### Vysvětlení č. 1

1. Zadavatel upřesňuje, že stavba bude prováděna v 5.etapách
  - Úsek 1. od OK Konopištská na kř.Sukova - po polovinách vozovky
  - Úsek 2. od kř. Máchova na kř. Sukova – po polovinách vozovky
  - Úsek 3. od kř. Sukova na most přes ČD – úplná uzavírka

Do nabídky zahrne zhotovitel nájezd frézy na recyklaci v počtu 2x. Sanace v ostatních částech a etapách budou prováděny výměnou poškozených vrstev štěrkodrtí.

Vysvětlení dotazu č. 2

Zadavatel lokalizuje přesný rozsah sanací až po odfrézování asfaltových vrstev. Uchazeč v nabídce ocení odhadovanou výměru dle výkazu výměř.

Vysvětlení dotazu č. 3

Zadavatel nepředpokládá výskyt nebezpečných odpadů. Položka bude oceněna jako poplatek za uložení zeminy s kamením na skládku jako běžného odpadu.

**MĚSTO BENEŠOV**

Masarykovo náměstí 100

256 01 BENEŠOV<sup>(260)</sup>

Ing. Alena Pokorná

Vedou odboru investic

