



----- PÁSEK FeZn 30x4mm V ZÁKLADU OBJEKTU

UZEMNĚNÍ NAVRŽENO PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADU, PŘÍVODY OD UZ.SOUSTAVY PROVEDENY DRÁTEM FeZn $\phi=10\text{mm}$ VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ PARKOVIŠTĚ DO CHRANĚNÉHO PROSTORU OKOLNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ NENÍ SAMOSTATNÁ JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENO, POUZE JE PROVEDENO PŘÍPOJENÍ VODIVÝCH ČÁSTÍ S OCEL SLOUPŮ K UZEMŇOVACÍ SOUSTAVĚ OBJEKTU

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VLADIMÍR BARTA		VLADIMÍR BARTA	Ing.ROMAN MORAVEC BOKOVANÝ 296 01 BENEŠOV E-mail: sabatrouka@iscs.cz IČO 12572889	SLABOUDKÝ PETR BOKOVANÝ 296 01 BENEŠOV TEL: 602271030 IČO 12572889
				STUPĚŇ PD PRO PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍK	MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁM.100			DATUM 06/20
OBECNÍ ÚŘAD	MĚSTO BENEŠOV			ZAK. ČÍSLO 20043 MĚŘITVO 1:100
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: PANE Č.:
OBJEKT	S001 PATROVÉ PARKOVIŠTĚ			
NÁZEV AKCE	NOVOSTAVBA PATROVÉHO PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA IV BENEŠOV			
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD			
NÁZEV VÝKRESU	UZEMNĚNÍ			ČÍSLO VÝKRESU E6