



PŘIPOJOVACÍ SKŘIŇ DISTRIBUČNÍHO ROZVODU  
PŘIPOJENÍ NA DISTRIBUČNÍ ROZVOD NN ŘEŠENO SAMOSTATNĚ  
DODAVATELEM ELENERGIE NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI STAVEBNÍKA  
K PŘIPOJENÍ OBJEKTU K HLADINĚ NN

KŘÍŽENÍ PŘELOŽENÉHO VEDENÍ VN ČEZ

PŘIPOJOVACÍ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
DOPLNĚNA ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE  
PŘÍVOD KABLEM CYKY 4x10 V TRUBCE AROT 50

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ  
STAVAJÍCÍ VEDENÍ (ČETIN,ČEZ TECHN.SLUŽBY) NUTNO ZAJISTIT PŘED POŠKOZENÍM  
OCHRANU PODZEMNÍCH VEDENÍ PROVÉST DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE PŘÍSLUŠNÉHO VEDENÍ

— PŘÍVOD KABLEM CYKY 4x10 V TRUBCE AROT 50+DRÁT FeZn  $\phi$ =10mm

ROZVOD PROVEDEN VE VOLNÉM TERÉNU V HLoubCE 70 CM, V CHODNIKU 35 CM V PÍSKOVÉM LOŽÍ,  
V MÍSTECH S NEBEZPEČÍM MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ PROVEDEN V ZEMI V HLOUBCE 100 CM VE VLN. PE TRUBCE  
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZARÍZENÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE–TN  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V,50Hz–TNC

KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000–5–51  
NEBEZPEČNÝ PROSTOR/STANDARDNÍ VNĚJŠÍ VLIVY: VENKOVNÍ PROSTOR AB8

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VLADIMÍR BARTA		VLADIMÍR BARTA	Ing.ROMAN MORAVEC BUKOVANY	SLABHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabhoudek@iscoll.cz IČO 12572888
STAVENIK				STUPEŇ PD PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBECNÍ ÚŘAD		MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁM.100	DATUM	06/20
STAVENÍ ÚŘAD		MĚSTO BENEŠOV	ZAK. ČÍSLO	20043
OBJEKT		BENEŠOV	MĚŘÍTKO	1:250
NAZEV KČCE:		1002 PŘÍVOD NN	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE Č.:
		NOVOSTAVBA PATROVÉHO PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA IV BENEŠOV		
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD		
NAZEV VÝKRESU		SITUACE	ČÍSLO VÝKRESU	E1