STÁVAJÍCÍ KABEL V.O. CYKY 4x10mm2

A 3/11 — LED SVÍTIDLO YOA Midi-ASYM/ 33LED/ 49W+ Blacklight V=8m
KUŽELOVÝ STOŽÁR ULIČNÍ TYP FLERET STK 76/90/3

B 21/11 — LED SVÍTIDLO AMPERA MINI ZEBRA/ 24LED PRAVÁ/ 31W V=6m
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PAG - 114/ 89/ 76Z + PDAi - 1000/ 76 z

PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI INŽ.SÍTĚMI BUDOU DORŽENY PODMÍNKY ULOŽENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTĚ
V LOKALITĚ SE NACHÁZÍ INŽ SÍTĚ VHS BENEŠOV,INOGY,CETIN,ČEZ DISTRIBUCE A TS BENEŠOV
V CELÉ TRASE BUDE KABEL ULOŽEN V OCHR.TRUBCE AROT 50
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE–TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V,50Hz–TNC
KATEGORIE PROSTŘEDÍ–VNĚJŠÍ VLIVY: AB8 VENKOVNÍ PROSTOR

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	ČÍSLO STAVBY	Projektová kancelář Petr Slabihoudek Hráského 770/4, 256 01 Benešov Tel.,fax.:602271030 E–mail: slabihoudek@tiscali.cz	
Vladimír Bárta	Jaromíra Otradovcová	Petr Slabihoudek	21044		
				OBSAH	PD pro stavební řízení
OBJEDNAVATEL	Město Benešov, Masarykovo nám. 100			STUPEŇ	DUSP
OBJEKT	Veřejné osvětlení			DATUM	2021 ZAK. ČÍSLO 21044
MÍSTO STAVBY	256 01 Benešov – Jiráskova ulice			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
STAVEBNÍ ÚŘAD	Benešov				
NÁZEV AKCE:	BENEŠOV – rekonstrukce ulice Jiráskova REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PD pro společné povolení stavby				E1