

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/64726/2023/OI-I
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘIZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 02.03.2023

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce výtahu – Na Bezděkově 2005, Benešov**“ zadavatel uveřejňuje pro dodavatele toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu v položce „Počet stanic/nástupišť“ v příloze č. 1- Technická specifikace a uveřejňuje správné znění:

Předepsané technické zadání pro VR:


Parametry nabízeného výtahu

Typ:	osobní
Pohon:	trakční lanový – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem
Nosnost:	max. pro obestavěnou plochu
Dopravní rychlost:	1,0 m/s
Zdvih:	24 800 mm
Počet stanic / nástupišť:	9 / 9 (5 až 8)

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace, úprava ze dne 02.03.2023

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (260)


Ing. Alena Pokorná
vedoucí Odboru investic