

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/6576/2023/OI-IV
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 28.03.2023

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Dotazy :

Zpracovávám cenovou nabídku na akci ZŠ Karlov Benešov, při kontrole zadávací dokumentace jsem zjistil níže uvedené nedostatky, žádám o jejich kompletní doplnění a přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

- 1) Ocelové venkovní schodiště - žádám o zaslání projektové dokumentace k ocelovému venkovnímu schodišti – zámečnický výrobek Z5, bez této dokumentace a specifikace není možné schodiště ocenit. Zároveň žádám o úpravu výkazu výměr.
Zcela chybí projektová dokumentace základových konstrukcí pod schodiště – statické řešení včetně IGP, žádám o doplnění projektové dokumentace a doplnění do výkazu výměr, kde chybí zemní práce, základové konstrukce – beton, výztuž, přesun hmot, případně další položky. Bez této dokumentace a výkazu výměr není možné konstrukce ocenit.

257	K	76721131R02	Montáž a dodání ocelového venkovního kovového schodiště - informativní cena dle výběru dodavatele	soubor	1,000		0,00
-----	---	-------------	---	--------	-------	--	------

- 2) Plastové vchodové dveře D/L01 - nelze vyrobit s požární odolností, žádám o zaslání přesné specifikace vchodových dveří, bez této dokumentace a specifikace není možné dveře ocenit. Zároveň žádám o úpravu výkazu výměr.

223	M	611R001	dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé 1800x2400mm - izolační trojsklo vč. bezpečnostního vyznačení zasklených ploch	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

- 3) Prohlubeň dojezdu výtahu – ve výkazu výměr zcela chybí položky svíslé hydroizolace prohlubně. Pokud nemá být provedena svíslá hydroizolace, musí být použity těsnící prvky do pracovních spár, vodostavební beton stěn!!! Je nutné vyřešit detaily napojení – utěsnění stávajících konstrukcí/železobetonové konstrukce prohlubně. Žádám o úpravu projektové dokumentace včetně vyřešení detailů, typu použitých těsnících prvků a zároveň výkazu výměr, případně doplnění dalších položek nutných k řádnému a kvalitnímu dílu – těsnost konstrukcí.

Dotaz č. 4

Dobrý den, zasíláme žádost o doplnění ZD. Dotaz připraváři: Zpracovávám cenovou nabídku na ZŠ Karlov v Benešově, při kontrole dodatečných informací č. 3 ze dne 24.3.2023 jsem zjistil nesrovnalost. V tabulce výplní otvorů A 1-30, pozice D/LO jsou uvedeny vchodové dveře z plastových profilů (viz příloha), z plastových profilů nelze vyrobit dveře s požární odolností!!! Žádám o zaslání přesné specifikace vchodových dveří – použité materiály. Bez této specifikace není možné položku ocenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Odpovědi:

Dotaz č. 1

Ocelové venkovní schodiště – Doplnující informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Specifikace únikového schodiště.

Dotaz č. 2

U této položky ponecháváme doplňující popis z vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.03.2023.

Přesný popis dveří je podrobně popsán v tabulce prvků A-1-30 – Tabulka výplní otvorů, požadavek na plastové dveře tam není uveden/**není vyžadován**. Je u těchto dveří je nutné dodržet požární odolnost EW15-DP1-C2, jak je uvedeno ve výkrese č. A-1-14 a další požadované vlastnosti (panikové kování v interiéru, samozavírač pro obě křídla, bezpečnostní značení zasklených ploch atd.).

Platí specifikace v tabulce výplní otvorů A-1-30 položka D/LO1. **Specifikace materiálu upřesněna na hliníkový profil.**

Dotaz č. 3

Prohlubeň dojezdu výtahu:

Je nepřímou chráněná posunem základové spáry nad hladinu spodní vody. Přímo navazující zpevněná plocha školního hřiště je odvodněná. Projekt neuvažuje s hydroizolací prohlubně.

Dotaz č. 4

U této položky ponecháváme doplňující popis z vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.03.2023.

Přesný popis dveří je podrobně popsán v tabulce prvků A-1-30 – Tabulka výplní otvorů, požadavek na plastové dveře tam není uveden/**není vyžadován**. Je u těchto dveří je nutné dodržet požární odolnost EW15-DP1-C2, jak je uvedeno ve výkrese č. A-1-14 a další požadované vlastnosti (panikové kování v interiéru, samozavírač pro obě křídla, bezpečnostní značení zasklených ploch atd.).

Platí specifikace v tabulce výplní otvorů A-1-30 položka D/LO1. **Specifikace materiálu upřesněna na hliníkový profil.**

Dotaz se shoduje s dotazem č.2.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 ze dne 28.03.2023, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.04.2023 v 9.00 hod.

Příloha č. 1 – Specifikace únikového schodiště

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města