

ateliér Jasné s.r.o.

Ing. arch. Bohdana Havlíčková

Masarykovo náměstí 100

256 01 Benešov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

26.02.2024

NAŠE ZNAČKA

/vyj/Du/2024/213

VYŘIZUJE / LINKA

Dubová Kristýna

BENEŠOV DNE

19.03.2024

VĚC: Vyjádření k technické infrastruktuře: „**ZÁZEMÍ PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU BENEŠOV**“
– na pozemku parc.č. 77/1 , 77/2 v k.ú. Benešov u Prahy

V zájmovém území Vaší stavby se nachází vodohospodářské sítě v naší správě, viz. mapový zakres.

VHS Benešov a.s., jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve městě Benešov, souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci za těchto podmínek:

1. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí 2,5m (do DN500) od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
2. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
5. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
6. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
7. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
8. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
9. Před započatím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Jiroty – tel. 725 422 202).


Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s jakýmkoli zásahem do námi spravovaných sítí, např. přeložky.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Platnost vyjádření je 2 roky.

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černošská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 44 -

**Martin Zavřel**

Výrobní ředitel