

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/65761/2025/ORI
SPIS. ZNAČKA: ORI/352/2025/TUM
VYŘIZUJE: Mgr. Baborá Prášilová
TELEFON: +420 312 821 269
E-MAIL: prasilova@benesov-city.cz
DATUM: 19.02.2025

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Záložní systém UPS pro město Benešov“ zadavatel město Benešov poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Dotaz č. 1**

Zadavatel v Příloze č.1 - Technická specifikace UPS uvádí požadavek na UPS s výkonem 10 kW s možností rozšíření na 20 kW, a to v rámci jednoho šasi. Zároveň Zadavatel požaduje výměnu výkonového modulu za provozu UPS v online režimu bez možnosti ztráty zálohy z baterií. Tudiž UPS musí obsahovat další modul jako záložní.

Může Zadavatel upřesnit, zda bude akceptovat modulární UPS s více výkonovými moduly a to 16 kW?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Odpověď****Dotaz č. 1**

UPS s výkonovými moduly a to 16 kW lze akceptovat, pokud půjde UPS připojit na stávající rozvod el. sítě s třífázovým jističem C20/3.

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (260)

Ing. Alena Pokorná
vedoucí Odboru rozvoje a investic