



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 KONDENZAČNÍ KOTEL

JMENOVITÝ PRÍKON 5,4 + 51,0 kW
JMENOVITÝ VÝKON PRÍKON 5,1 + 49,8 kW
PRÍKON 5,29 + 51,43 m³/h
EPRÍKON 1039 W
SKUPINÁ TLE TPG 800,00: C3

8 KOXKALNÍ POTRUBÍ PRO ODVOD SPALIN A PRÍVOD VZDUCHU

DN 110/DN 100
SYSTÉM ODOLNÝ PROTI VÍKOSTI, PODTLAKOVÝ I PŘETLAKOVÝ PROVOZ.

- NOVÝ NTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍC NTL PLYNOVOD
- NTL PŘÍPOJKY STÁVAJÍCÍCH KOTLŮ

Hlavní projektant Ing. MIROSLAV HAVLÍČEK PLAČOVÁ LHOTA 4 - ZASTAVEC, 257 89 SMILKOV mobil: 724 165 809 e-mail: havelick@projkece@centrum.cz			
projekt	OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNÝ V OBJEKTU ZUS BENEŠOV, TABORSKÁ 458	investor	MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100 256 01 BENEŠOV
část projektové dokumentace	D 1.4, TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D 1.4.2, NTL PLYNOVOD	zpracovatel části projektové dokumentace	Ing. MIROSLAV HAVLÍČEK PLAČOVÁ LHOTA 4 - ZASTAVEC, 257 89 SMILKOV tel.: +420 724 165 809
stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	projektant	Ing. MIROSLAV HAVLÍČEK
datum	7/2024	kešal	Ing. MIROSLAV HAVLÍČEK
výkres	PŮDORYS KOTELNÝ POHLED NA SESTAVU KOTLŮ	odpovědný projektant	Ing. MIROSLAV HAVLÍČEK
mřítko	1:50	číslo page	0
číslo výkresu	D 1.4.2.01	nádko/podpis	