

Technický popis obnovy vozovky komunikace

Při obnově krytu komunikace budou odstraněny závady a poruchy zjištěné při místním šetření.

Budou realizovány postupně následující práce:

- Odfrézování deformovaného stávajícího asfaltového krytu komunikace v tl. 100mm
- Obnovu rozvodu plynovodu provede firma GASNET
- Vytrhání obrub, vybourání . lože vč. pruhu chodníku nutného pro opětovného osazení obrub (šířka pruhu 0,3m)
- Osazení obrubníků - silniční
- Budou obnoveny poškozené odvodňovací uliční vpusti, revizní šachty kanalizace, vodovodní armatury
- Bude posouzen rozsah nutné odstranění narušených podkladních vrstev ŠD (HDK)
- Úprava pláň pod podkladní vrstvy sanovaných ploch komunikace
- Narušené podkladní vrstvy budou odstraněny a nahrazeny ve složení :
 - Vyrovnávka podkladní vrstvy ŠD v tl. 150mm
 - Podkladní vrstvy SC v tl. 150mm
- Kryt bude obnoven ve skladbě :
 - ACO 11 tl. 50mm
 - Spojovací postřik KAE
 - ACL 16 tl. 50 mm
- Plocha navazujících chodníků budou obnovena pokládkou AC v tl. 70mm
- Úprava spár v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím modif. asf. zálivkou
- Za obrubníky budou okolní travnaté plochy urovnané